

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/09/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	368,879	24,535	8,662	39.9	27.2
Centro Operacional Chincha	171,427	10,528	3,376	NA	28.4
City Gate de Independencia	126,139	5,336	4,774	40.4	25.8
Total Distribuido	666,445	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,490	9,543	0	3.6	15.4
Centro Operacional Chincha	PE 21,846	1,266	471	3.6	28.4
	AC 139,091	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,805	1,070	155	4.1	22.6
	AC 13,748	1,144	171	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,699	1,515	0	3.5	18.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,796	2,392	0	3.9	20.8
	PE 10,254	557	324	3.6	
City Gate Ica	AC 109,881	NA	NA	17.1	35.2
	PE 594	81	4	3.6	
City Gate Nasca	PE 847	40	31	3.0	30.7
Troncal H-P ⁴	AC 166,921	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 30,864	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126,139	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,340	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,033	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	123,548	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	65,364	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,186	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	246,365	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica