

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/09/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	369,571	26,209	9,191	39.8	30.3
Centro Operacional Chincha	184,657	11,819	3,232	NA	26.0
City Gate de Independencia	127,317	5,417	4,869	40.5	26.3
<b>Total Distribuido</b>	681,545	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,159	1,134	85	3.6	17.8
Centro Operacional Chincha	PE 22,186	1,428	475	3.6	26.0
	AC 150,312	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,913	1,054	189	4.0	32.8
	AC 13,687	1,115	201	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,528	1,522	73	3.6	20.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,854	1,945	0	3.9	25.7
City Gate Ica	PE 11,369	605	358	3.6	35.5
	AC 89,217	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 549	76	0	3.6	37.6
City Gate Marcona	PE 849	41	31	2.9	34.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 170,851	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 49,691	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	127,317	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,781	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	19	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	130,051	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	48,883	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,227	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	264,204	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica