Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/04/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	399,815	26,762	6,575	53.6	31.6
Centro Operacional Chincha	219,505	13,506	7,848	NA	30.8
City Gate de Independencia	90,054	5,582	0	40.8	27.3
Total Distribuido	709,374	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	20,258	1,596	245	3.6	20.8
Centro Operacional Chincha	PE	25,685	1,070	80	3.6	30.8
	AC	173,562	13,506	7,848	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	20,656	1,502	510	3.9	30.1
	AC	23,504	2,131	557	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,349	1,728	237	3.4	22.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,194	2,422	0	3.4	26.8
City Gate Ica	PE	10,163	508	358	3.5	25.9
	AC	115,906	12,847	1,565	17.1	
City Gate Nasca	PE	627	33	0	3.6	35.9
City Gate Marcona	PE	779	116	30	2.9	30.9
Troncal H-P [4]	AC	187,213	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	35,917	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	90,054	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,871	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,057	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,285	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,497	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,009	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	287,094	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica