

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/01/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	462,050	25,328	6,056	54.4	33.4
Centro Operacional Chincha	177,768	10,661	3,707	NA	29.8
City Gate de Independencia	96,372	5,780	0	40.9	25.9
Total Distribuido	736,190	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,825	1,322	118	3.7	20.3
Centro Operacional Chincha	PE 23,008	1,200	80	3.6	29.8
	AC 141,935	NA	NA	17.2	
Centro Operacional Pisco	PE 18,003	1,421	447	3.8	30.9
	AC 21,453	1,870	480	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,877	1,683	18	3.4	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,936	2,391	0	3.7	24.2
City Gate Ica	PE 12,152	649	752	3.6	29.4
	AC 153,714	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 626	82	0	3.6	38.2
City Gate Marcona	PE 932	41	38	3.3	27.6
Troncal H-P ⁴	AC 196,918	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 41,118	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	96,372	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	37,396	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,493	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,029	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,303	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,689	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,587	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica