

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	376,633	37,016	10,823	51.6	31.6
Centro Operacional Chincha	157,191	9,652	4,376	NA	30.3
City Gate de Independencia	96,562	5,582	0	36.6	25.3
Total Distribuido	630,386	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 3,582	524	0	3.7	18.2
Centro Operacional Chincha	PE 17,912	746	80	3.7	30.3
	AC 135,697	9,652	4,376	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 10,746	967	177	4.0	29.6
	AC 12,132	1,018	220	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 18,374	1,829	167	3.5	17.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	3.3	25.4
City Gate Ica	PE 9,680	488	343	3.5	25.8
	AC 95,026	11,080	621	17.2	
City Gate Nasca	PE 611	113	0	3.5	31.9
City Gate Marcona	PE 1,098	66	30	2.6	28.9
Troncal H-P ⁴	AC 213,499	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 51,252	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	96,562	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,565	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,934	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	53,015	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	83,901	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	219,195	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica