

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/07/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	451,031	37,016	14,142	52.9	29.9
Centro Operacional Chincha	178,792	10,500	3,244	NA	26.4
City Gate de Independencia	125,448	5,660	3,141	36.5	23.4
Total Distribuido	755,271	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,643	1,604	182	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,718	947	80	3.6	26.4
	AC 139,431	10,500	3,244	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 21,215	1,516	552	4.0	29.0
	AC 24,331	1,847	639	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,481	1,999	108	3.5	17.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,827	2,137	0	4.0	25.4
City Gate Ica	PE 9,924	506	333	3.5	24.4
	AC 121,968	11,490	942	17.1	
City Gate Nasca	PE 711	105	0	3.5	28.3
City Gate Marcona	PE 969	66	34	2.9	24.7
Troncal H-P ⁴	AC 198,649	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 34,790	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 8,167	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,448	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,945	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,442	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	148,262	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,613	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,375	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,186	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica