

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/07/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	412,995	29,327	2,086	51.8	27.3
Centro Operacional Chincha	222,950	19,795	3,401	NA	24.4
City Gate de Independencia	104,881	5,631	0	36.5	22.6
<b>Total Distribuido</b>	<b>740,826</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 19,795	1,595	250	3.6	16.2
Centro Operacional Chincha	PE 24,083	1,003	80	3.6	24.4
	AC 179,072	19,795	3,401	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 19,642	1,396	389	4.0	30.1
	AC 47,532	6,565	462	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 20,133	1,992	114	3.5	17.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 9,790	2,146	0	4.0	26.8
City Gate Ica	PE 9,829	508	318	3.5	25.4
	AC 123,659	12,409	906	17.1	
City Gate Nasca	PE 698	160	1	3.5	27.8
City Gate Marcona	PE 965	41	35	2.7	21.8
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 202,412	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 54,537	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	104,881	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,376	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,482	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,554	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,041	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,382	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	362,312	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre: **Dario Angel O.**
**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica