

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	404,038	30,412	6,503	53.4	29.2
Centro Operacional Chincha	181,190	10,793	3,922	NA	28.6
City Gate de Independencia	0	0	0	43.4	35.8
Total Distribuido	585,228	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 19,031	1,658	263	3.6	18.8
Centro Operacional Chincha	PE 25,622	1,068	80	3.6	28.6
	AC 136,537	10,793	3,922	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 21,155	1,528	532	4.0	32.0
	AC 23,502	2,059	575	17.2	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,689	1,551	0	3.5	19.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,599	1,862	0	4.0	28.9
City Gate Ica	PE 9,111	511	190	3.5	25.4
	AC 114,164	12,876	1,081	17.1	
City Gate Nasca	PE 638	108	6	3.6	33.5
City Gate Marcona	PE 891	40	33	2.8	33.3
Troncal H-P ⁴	AC 182,880	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,361	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,488	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,446	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,946	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,443	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,971	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	270,887	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica