

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 09/06/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	417,660	34,325	6,993	52.9	30.2
Centro Operacional Chincha	186,909	11,207	3,593	NA	29.9
City Gate de Independencia	96,806	4,490	3,721	40.8	25.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>701,375</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,813	1,649	210	3.7	18.6
Centro Operacional Chincha	PE 24,874	1,036	80	3.6	29.9
	AC 143,222	11,207	3,593	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 22,504	1,529	506	4.0	29.9
	AC 49,395	5,746	562	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 11,883	761	0	3.5	19.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,593	1,859	0	3.4	27.0
City Gate Ica	PE 9,102	512	195	3.5	25.4
	AC 115,353	12,694	491	17.0	
City Gate Nasca	PE 674	113	6	3.6	33.0
City Gate Marcona	PE 978	42	37	2.6	27.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 193,996	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 63,214	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	96,806	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,696	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,766	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,535	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,568	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,584	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,453	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica