

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/06/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	502,476	32,078	8,152	50.9	28.9
Centro Operacional Chincha	193,828	12,856	2,774	NA	30.7
City Gate de Independencia	44,593	4,387	0	40.6	27.8
Total Distribuido	740,897	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	8,720	827	211	3.7	16.5
Centro Operacional Chincha	PE	23,261	969	80	3.6	30.7
	AC	161,847	12,856	2,774	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	10,575	911	148	4.1	29.0
	AC	12,315	1,046	204	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,842	1,365	0	3.4	18.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	3.4	24.1
City Gate Ica	PE	8,994	489	223	3.5	26.3
	AC	95,991	9,489	1,399	17.2	
City Gate Nasca	PE	571	85	8	3.6	33.9
City Gate Marcona	PE	948	41	35	2.8	27.1
Troncal H-P ⁴	AC	222,422	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	23,883	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	116,933	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	44,593	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,946	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,476	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	59,227	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,855	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	341,800	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica