

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/03/2022

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	319,661	21,272	946	53.9	33.8
Centro Operacional Chincha	166,221	10,950	2,925	NA	32.4
City Gate de Independencia	84,837	5,543	0	40.9	25.9
Total Distribuido	570,719	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,197	1,421	0	3.6	22.4
Centro Operacional Chincha	PE 23,190	966	80	3.6	32.4
	AC 128,834	10,950	2,925	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 18,151	1,373	371	3.9	34.7
	AC 19,964	2,361	398	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,866	1,670	246	3.4	24.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,006	2,408	0	4.0	27.6
City Gate Ica	PE 9,701	495	352	3.5	26.0
	AC 99,643	10,431	812	17.2	
City Gate Nasca	PE 628	36	1	3.6	45.2
City Gate Marcona	PE 839	93	34	2.9	32.8
Troncal H-P ⁴	AC 145,089	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 10,851	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	84,837	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1,138	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	63,075	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,746	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	209,049	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica