

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/05/2022

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	648,192	30,598	8,381	47.2	29.4
Centro Operacional Chincha	307,901	16,482	11,088	NA	31.3
City Gate de Independencia	91,952	5,494	0	40.6	28.0
<b>Total Distribuido</b>	1,048,045	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 14,257	1,298	200	3.6	20.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,961	998	80	3.6	31.3
	AC 269,683	16,482	11,088	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 15,207	1,242	189	4.0	28.7
	AC 328,684	19,020	8,428	17.1	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 19,782	1,797	155	3.4	21.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,474	2,330	0	4.0	26.7
City Gate Ica	PE 10,411	519	332	3.5	18.1
	AC 121,040	10,822	1,409	17.2	
City Gate Nasca	PE 547	35	2	3.6	34.7
City Gate Marcona	PE 802	79	29	3.1	28.6
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 215,508	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 50,981	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	91,952	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,911	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,766	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,831	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,945	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,045	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	714,840	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica