

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/04/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	439,966	29,948	4,328	52.1	33.9
Centro Operacional Chincha	172,158	12,021	2,781	NA	33.0
City Gate de Independencia	38,936	5,545	0	35.9	39.0
<b>Total Distribuido</b>	651,060	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	24,935	2,059	135	3.6	24.0
Centro Operacional Chincha	PE	3,470	191	100	3.6	35.0
	AC	143,753	12,021	2,781	17.2	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	14,035	1,215	259	4.2	30.5
	AC	4,024	4,093	280	17.4	29.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	19,827	2,145	38	3.4	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,187	4,751	0	4.9	37.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,114	88	0	4.2	27.0
City Gate Ica	PE	13,564	677	427	3.5	30.2
	AC	127,222	11,674	1,647	16.7	29.9
City Gate Nasca	PE	1,546	85	13	3.8	45.4
City Gate Marcona	PE	897	32	13	3.2	31.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	201,755	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	47,647	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	38,936	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,612	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,791	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,352	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,283	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,462	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	283,476	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica