

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/01/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	392,539	25,883	4,276	44.9	27.3
Centro Operacional Chincha	132,669	9,197	3,016	NA	30.4
City Gate de Independencia	74,369	5,904	0	36.6	26.8
<b>Total Distribuido</b>	599,577	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	9,855	1,314	135	3.6	25.7
Centro Operacional Chincha	PE	25,906	1,231	100	3.6	30.4
	AC	96,908	9,197	3,016	17.0	
Centro Operacional Pisco	PE	15,663	1,364	274	4.2	36.3
	AC	1,947	1,668	361	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,801	1,804	38	3.4	28.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	23,544	4,899	0	5.0	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,330	101	0	4.1	27.1
City Gate Ica	PE	14,820	759	491	3.6	32.6
	AC	154,886	11,827	4,629	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,769	249	13	3.8	36.7
City Gate Marcona	PE	803	34	13	3.4	34.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	169,527	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	36,005	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	74,369	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	48,165	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	15,109	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	106,253	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,927	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	36,841	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	309,469	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica