

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/02/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	546,688	32,106	1,205	42.8	29.2
Centro Operacional Chincha	163,701	11,356	3,050	NA	30.1
City Gate de Independencia	52,279	5,400	0	36.3	41.9
<b>Total Distribuido</b>	<b>762,668</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	20,919	1,391	135	3.6	25.0
Centro Operacional Chincha	PE	16,500	1,210	100	3.6	30.1
	AC	126,282	11,356	3,050	17.0	
Centro Operacional Pisco	PE	18,009	1,399	382	4.2	38.1
	AC	1,699	1,737	396	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	16,342	1,810	38	3.4	27.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	28,672	5,019	0	5.0	38.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,142	92	0	4.1	28.7
City Gate Ica	PE	14,189	709	463	3.5	33.9
	AC	180,689	11,895	5,823	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,466	217	13	3.8	44.1
City Gate Marcona	PE	864	31	13	3.5	36.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161,185	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	37,014	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	85,417	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	52,279	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,896	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,254	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	119,036	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,959	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,601	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	378,644	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica