

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/03/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	421,866	30,720	1,584	53.3	33.3
Centro Operacional Chincha	198,292	10,755	6,095	NA	30.7
City Gate de Independencia	37,457	5,311	0	36.3	32.8
<b>Total Distribuido</b>	<b>657,615</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	31,889	1,964	135	3.7	24.6
Centro Operacional Chincha	PE	4,510	314	100	3.5	30.7
	AC	161,893	10,755	6,095	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE	16,436	1,405	346	4.2	38.6
	AC	937	1,808	366	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,579	1,624	38	3.4	28.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,789	4,358	0	4.9	37.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,065	91	0	4.1	28.2
City Gate Ica	PE	12,969	686	317	3.5	29.0
	AC	132,431	11,875	743	17.4	
City Gate Nasca	PE	1,684	254	13	3.8	38.5
City Gate Marcona	PE	1,114	38	13	3.5	36.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	182,426	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	51,073	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	37,457	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,833	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,415	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,178	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,424	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,113	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,833	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica