

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/03/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	442,248	25,052	1,188	53.5	34.1
Centro Operacional Chincha	177,825	10,189	6,059	NA	30.4
City Gate de Independencia	5,403	5,697	0	35.9	41.5
<b>Total Distribuido</b>	<b>625,476</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	30,447	2,117	182	3.6	24.5
Centro Operacional Chincha	PE	3,889	388	100	3.5	30.4
	AC	143,488	10,189	6,059	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE	12,365	1,157	226	4.2	38.7
	AC	693	1,593	254	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,846	1,548	55	3.3	25.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,899	4,875	0	4.9	37.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,054	89	0	4.1	27.8
City Gate Ica	PE	14,209	703	459	3.5	30.2
	AC	145,836	11,101	1,503	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,481	250	10	3.8	41.5
City Gate Marcona	PE	1,058	35	14	3.3	35.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	207,850	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	43,683	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	5,403	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,299	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,830	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,721	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,137	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,107	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	261,704	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica