

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/03/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	444,067	35,152	1,834	52.8	35.3
Centro Operacional Chincha	176,235	14,587	4,653	NA	30.0
City Gate de Independencia	7,126	5,309	0	36.7	41.2
<b>Total Distribuido</b>	627,428	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	32,026	2,152	135	3.6	24.5
Centro Operacional Chincha	PE	4,759	324	100	3.4	30.0
	AC	139,450	14,587	4,653	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE	14,231	1,381	194	4.2	37.0
	AC	7,194	2,241	249	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,039	2,101	38	3.4	26.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,082	4,985	0	4.9	39.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,113	86	0	4.1	27.4
City Gate Ica	PE	13,413	665	449	3.5	29.4
	AC	123,679	14,019	1,221	15.8	
City Gate Nasca	PE	1,723	254	12	3.8	43.4
City Gate Marcona	PE	1,177	51	14	3.3	33.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	213,154	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	54,215	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	7,126	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,321	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,942	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,891	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,239	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,352	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	291,511	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica