

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/03/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	445,197	30,071	2,049	52.4	33.9
Centro Operacional Chincha	174,732	12,814	4,184	NA	30.4
City Gate de Independencia	44,081	5,476	0	36.0	41.3
<b>Total Distribuido</b>	664,010	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	29,457	1,880	135	3.6	24.6
Centro Operacional Chincha	PE	4,584	349	100	3.5	30.4
	AC	140,691	12,814	4,184	17.2	
Centro Operacional Pisco	PE	14,207	1,351	183	4.2	38.2
	AC	4,640	1,935	248	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	18,722	1,955	38	3.4	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	22,996	4,742	0	4.9	38.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,104	88	0	4.0	27.6
City Gate Ica	PE	13,371	668	446	3.5	30.5
	AC	127,826	12,167	1,127	16.6	
City Gate Nasca	PE	1,736	250	13	3.8	41.0
City Gate Marcona	PE	775	48	13	3.4	38.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	208,840	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	49,905	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	44,081	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,572	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,632	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,636	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,707	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,031	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	284,275	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica