

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/03/2024

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	506,477	31,564	6,361	51.7	30.8
Centro Operacional Chincha	75,179	6,952	1,889	NA	31.7
City Gate de Independencia	10,489	5,481	0	36.1	39.5
<b>Total Distribuido</b>	592,145	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	17,021	1,925	143	3.7	25.3
Centro Operacional Chincha	PE	4,267	331	100	3.6	31.7
	AC	53,891	6,952	1,889	14.5	
Centro Operacional Pisco	PE	12,195	1,237	145	4.2	36.8
	AC	320	1,447	161	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	19,961	2,057	54	3.4	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	21,878	4,637	0	4.9	36.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,325	95	0	4.1	26.3
City Gate Ica	PE	13,501	673	435	3.5	30.1
	AC	134,592	11,412	2,286	16.7	
City Gate Nasca	PE	1,735	96	12	3.8	40.7
City Gate Marcona	PE	1,006	44	15	3.5	35.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	132,935	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	43,418	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	123,610	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	10,489	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,949	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,593	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	82,394	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,651	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	25,054	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	350,016	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica