

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/04/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	406,805	20,713	5,591	50.8	35.0
Centro Operacional Chinchá	172,987	11,398	2,999	NA	29.1
City Gate de Independencia	65,249	5,396	0	36.3	27.7
Total Distribuido	645,041	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,316	1,649	135	3.7	22.5
Centro Operacional Chinchá	PE	2,478	203	85	3.6	32.3
	AC	151,193	11,398	2,999	17.0	29.1
Centro Operacional Pisco	PE	17,863	1,385	421	4.3	28.4
	AC	11	1,583	453	16.8	27.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,028	2,209	38	3.4	24.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.4	34.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,852	95	0	4.2	22.8
City Gate Ica	PE	15,716	752	510	3.5	29.6
	AC	122,014	11,982	974	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	1,764	221	13	3.9	27.9
	AC	42,976	2,587	14	16.3	20.3
City Gate Marcona	PE	996	48	13	3.4	31.9
Troncal H-P ⁴	AC	149,929	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,378	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	278	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	65,249	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	13,316	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	136,604	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,054	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,480	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,713	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	242,625	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica