

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/12/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	389,266	28,025	1,945	46.4	24.5
Centro Operacional Chincha	553,931	18,099	13,734	NA	33.5
City Gate de Independencia	91,832	5,916	2,710	34.2	24.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,035,029</b>	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	34,551	2,391	135	3.7	19.7
	6,410	388	100	3.6	29.8
Centro Operacional Chincha	512,970	18,099	13,734	17.0	33.5
	18,291	1,364	272	4.3	28.8
Centro Operacional Pisco	20,313	4,945	624	16.9	28.2
	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	30,361	2,679	38	4.2	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	20,244	5,087	0	5.2	30.1
Estación de Distrito de Paracas	1,996	120	0	4.0	23.7
City Gate Ica	9,921	503	283	4.2	18.9
	181,079	15,255	3,230	16.6	28.8
City Gate Nasca	1,935	247	13	3.8	30.9
	44,956	2,633	14	17.2	20.9
City Gate Marcona	1,160	61	13	3.3	33.4
Troncal H-P <sup>4</sup>	237,600	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	26,927	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	91,832	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,476	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,557	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	180,977	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,658	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,292	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	36,644	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	760,109	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatermo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica