

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/12/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	610,259	47,504	1,852	48.4	25.7
Centro Operacional Chincha	330,983	19,460	9,719	NA	32.2
City Gate de Independencia	66,088	5,794	186	35.4	31.0
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,007,330</b>	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	31,992	2,232	182	3.7	20.2
	5,841	450	100	3.6	33.0
Centro Operacional Chincha	293,149	19,460	9,719	17.0	32.2
	20,251	1,517	370	4.3	30.1
Centro Operacional Pisco	59,356	13,545	783	16.8	31.6
	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	37,317	2,767	55	4.2	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	20,098	5,090	0	5.2	31.7
Estación de Distrito de Paracas	1,614	99	0	4.0	24.4
City Gate Ica	10,351	504	362	4.2	18.8
	187,827	15,391	4,349	16.6	28.8
City Gate Nasca	1,795	232	10	3.8	32.1
	44,714	2,612	14	17.2	21.2
City Gate Marcona	648	42	14	3.5	31.9
Troncal H-P <sup>4</sup>	225,325	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	27,213	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	66,088	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,565	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,567	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,553	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,406	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,692	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,433	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	554,276	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatermo

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica