

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/02/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	549,620	31,333	14,621	46.5	35.4
Centro Operacional Chinchá	187,547	15,556	3,283	NA	29.7
City Gate de Independencia	30,241	3,965	0	37.3	29.5
Total Distribuido	767,408	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	27,626	2,293	135	3.7	23.4
Centro Operacional Chinchá	PE	3,356	257	100	3.6	36.9
	AC	156,565	15,556	3,283	17.2	29.7
Centro Operacional Pisco	PE	17,689	1,479	406	4.2	33.9
	AC	7,010	1,731	441	16.9	25.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,120	1,795	38	3.5	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	26,077	5,010	0	5.2	37.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,299	89	0	4.1	28.6
City Gate Ica	PE	14,770	785	332	3.6	32.8
	AC	130,159	11,418	787	16.9	32.2
City Gate Nasca	PE	1,842	263	13	3.9	33.6
	AC	44,221	2,625	14	16.2	23.4
City Gate Marcona	PE	739	32	13	3.4	35.4
Troncal H-P ⁴	AC	224,695	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,823	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	21,177	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	30,241	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,892	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,406	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,709	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,710	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,727	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,322	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	324,401	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica