

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	672,070	64,730	2,145	41.1	25.5
Centro Operacional Chinchá	304,925	17,967	8,651	NA	32.1
City Gate de Independencia	0	0	0	37.0	33.4
Total Distribuido	976,995	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,564	2,205	135	3.7	17.8
Centro Operacional Chinchá	PE	8,052	431	100	3.6	28.0
	AC	265,309	17,967	8,651	17.0	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	23,383	1,708	592	4.3	32.4
	AC	123,536	11,876	1,436	16.7	34.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,073	2,728	38	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,211	4,068	0	4.9	30.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,671	129	0	4.2	19.9
City Gate Ica	PE	8,615	440	255	4.2	32.2
	AC	137,877	12,437	1,397	16.7	45.2
City Gate Nasca	PE	2,064	239	13	3.7	28.6
	AC	40,748	2,307	14	17.0	20.7
City Gate Marcona	PE	869	66	13	3.6	27.6
Troncal H-P ⁴	AC	227,110	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	23,871	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	32,040	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,634	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,518	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	180,958	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,386	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,493	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,928	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	558,078	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica