

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,021,827	66,526	1,832	48.7	28.3
Centro Operacional Chinchá	264,665	18,366	5,657	NA	32.9
City Gate de Independencia	0	0	0	37.0	19.6
Total Distribuido	1,286,492	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,409	1,499	143	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	6,583	350	100	3.7	19.6
	AC	237,673	18,366	5,657	17.0	32.9
Centro Operacional Pisco	PE	12,886	1,010	336	4.4	27.8
	AC	107,456	10,649	480	16.8	32.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	30,512	2,544	54	4.3	20.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	30.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,193	147	0	4.2	18.3
City Gate Ica	PE	8,534	430	224	4.2	29.5
	AC	118,798	10,804	503	16.5	30.1
City Gate Nasca	PE	1,873	235	12	3.7	23.7
	AC	34,894	2,008	10	17.3	16.8
City Gate Marcona	PE	1,159	73	15	3.4	30.1
Troncal H-P ⁴	AC	208,347	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	14,629	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	480,547	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,419	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,518	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,410	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	34,665	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,836	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,608	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	893,036	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica