

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/07/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	336,410	39,847	1,919	48.6	27.8
Centro Operacional Chincha	327,173	20,145	9,667	NA	32.2
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	20.9
<b>Total Distribuido</b>	663,583	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	35,833	2,628	182	3.7	17.8
Centro Operacional Chincha	PE	9,591	556	100	3.6	22.1
	AC	281,749	20,145	9,667	17.0	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	22,738	1,779	511	4.3	26.7
	AC	91,055	12,597	1,099	16.8	32.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,248	2,924	55	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,363	3,637	0	4.9	21.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,659	127	0	4.2	17.8
City Gate Ica	PE	9,018	491	257	4.2	29.9
	AC	127,869	12,882	811	16.6	30.6
City Gate Nasca	PE	2,308	281	10	3.7	23.7
	AC	33,772	1,973	14	16.1	16.2
City Gate Marcona	PE	682	44	14	3.5	26.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	201,022	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	245	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,624	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,898	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	33,612	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,118	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,350	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	478,051	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica