

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/07/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	361,955	34,667	854	42.6	26.8
Centro Operacional Chinchá	365,798	19,088	11,977	NA	28.5
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	29.5
Total Distribuido	727,753	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,250	2,565	135	3.7	17.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,931	549	100	3.6	23.4
	AC	320,617	19,088	11,977	17.0	28.5
Centro Operacional Pisco	PE	21,798	1,730	575	4.3	29.9
	AC	149,665	11,671	4,582	16.7	32.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,943	3,002	38	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,941	4,069	0	4.9	30.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,919	162	0	4.2	19.4
City Gate Ica	PE	8,904	491	287	4.2	30.3
	AC	131,834	12,311	450	16.6	31.1
City Gate Nasca	PE	2,364	287	13	3.7	23.0
	AC	33,814	1,979	14	16.0	16.0
City Gate Marcona	PE	1,048	74	13	3.2	28.2
Troncal H-P ⁴	AC	205,409	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	12,840	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,388	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,861	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,160	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	33,632	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,054	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,201	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	594,980	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica