

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	637,515	52,386	1,749	47.2	26.9
Centro Operacional Chinchá	381,917	20,522	12,659	NA	29.7
City Gate de Independencia	104,068	5,294	0	36.9	23.5
Total Distribuido	1,123,500	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,641	2,649	135	3.7	19.7
Centro Operacional Chinchá	PE	6,615	438	100	3.6	22.8
	AC	339,661	20,522	12,659	17.0	29.7
Centro Operacional Pisco	PE	23,624	1,752	571	4.3	29.1
	AC	182,866	11,668	3,992	16.7	30.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,504	2,413	38	4.2	22.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,123	4,286	0	5.2	30.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,511	90	0	4.2	20.0
City Gate Ica	PE	8,631	537	248	4.2	30.1
	AC	132,935	10,862	478	16.6	30.2
City Gate Nasca	PE	2,154	284	13	3.9	30.1
	AC	35,583	2,591	14	17.2	19.7
City Gate Marcona	PE	1,027	55	13	3.6	28.1
Troncal H-P ⁴	AC	197,681	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,947	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	104,068	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,575	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,319	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	147,758	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	35,005	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,843	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,369	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	677,633	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica