

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	699,643	55,489	4,369	47.2	25.3
Centro Operacional Chinchá	337,921	23,898	11,328	NA	29.8
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.2
Total Distribuido	1,037,564	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	25,207	2,078	143	3.7	19.2
Centro Operacional Chinchá	PE	4,259	291	100	3.6	26.3
	AC	308,455	23,898	11,328	17.0	29.8
Centro Operacional Pisco	PE	21,115	1,627	489	4.3	31.7
	AC	113,771	11,187	880	16.7	33.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	30,770	2,652	54	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	33.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,601	79	0	4.2	20.7
City Gate Ica	PE	9,563	569	249	4.2	30.1
	AC	129,373	13,196	1,785	16.6	30.7
City Gate Nasca	PE	1,861	250	12	3.9	24.2
	AC	45,591	2,630	10	17.2	18.0
City Gate Marcona	PE	1,125	64	15	3.6	27.6
Troncal H-P ⁴	AC	182,195	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,156	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	115,524	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,598	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,224	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,813	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,231	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,225	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,635	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	672,838	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica