

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	601,911	43,592	10,057	47.2	27.1
Centro Operacional Chinchá	339,292	19,727	7,724	NA	32.0
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.5
Total Distribuido	941,203	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,687	2,436	135	3.7	19.5
Centro Operacional Chinchá	PE	6,901	384	100	3.6	30.1
	AC	295,704	19,727	7,724	17.0	32.0
Centro Operacional Pisco	PE	24,571	1,776	663	4.3	29.9
	AC	102,332	10,659	951	16.7	31.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,864	2,650	38	4.2	21.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,330	4,603	0	5.0	32.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,404	79	0	4.3	20.8
City Gate Ica	PE	9,799	572	281	4.2	29.5
	AC	131,295	13,164	1,196	16.6	29.8
City Gate Nasca	PE	2,259	282	13	3.9	26.0
	AC	45,636	2,663	14	17.2	17.2
City Gate Marcona	PE	1,111	48	13	3.6	25.7
Troncal H-P ⁴	AC	200,656	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	21,113	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	14,541	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,453	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,399	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,804	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	45,290	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,349	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,292	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	546,616	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica