

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/06/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	450,349	34,900	1,901	47.2	27.4
Centro Operacional Chinchá	230,485	15,044	7,283	NA	30.5
City Gate de Independencia	0	0	0	36.9	32.2
Total Distribuido	680,834	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,732	2,395	135	3.7	18.7
Centro Operacional Chinchá	PE	6,596	425	100	3.6	24.1
	AC	189,157	15,044	7,283	17.0	30.5
Centro Operacional Pisco	PE	22,672	1,629	621	4.3	27.5
	AC	62,250	10,767	846	16.7	26.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,356	2,680	38	4.2	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,505	4,190	0	4.9	32.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,403	86	0	4.2	21.3
City Gate Ica	PE	10,017	581	290	4.2	28.6
	AC	133,792	11,449	2,353	16.6	28.7
City Gate Nasca	PE	2,204	280	13	3.9	24.9
	AC	45,085	2,671	14	17.2	15.9
City Gate Marcona	PE	1,437	85	13	3.6	29.5
Troncal H-P ⁴	AC	206,887	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,574	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,148	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,477	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,262	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,712	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,510	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,634	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	418,923	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica