

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17/06/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	530,693	47,707	778	47.2	26.8
Centro Operacional Chincha	299,895	19,364	8,572	NA	31.3
City Gate de Independencia	20,002	5,342	0	36.9	32.6
<b>Total Distribuido</b>	850,590	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	35,947	2,565	135	3.7	18.6
Centro Operacional Chincha	PE	6,088	370	100	3.6	27.2
	AC	257,860	19,364	8,572	17.0	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	23,952	1,811	668	4.3	29.0
	AC	87,409	10,196	1,186	16.7	30.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,720	2,789	38	4.2	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,588	3,589	0	4.9	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,501	84	0	4.2	21.7
City Gate Ica	PE	10,052	603	278	4.2	29.8
	AC	129,979	11,515	1,733	16.6	30.2
City Gate Nasca	PE	2,226	290	13	3.9	20.4
	AC	44,990	2,679	14	17.2	35.0
City Gate Marcona	PE	641	80	13	3.6	26.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	215,548	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	35,866	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	20,002	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,909	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TERMICA	6,247	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,392	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,613	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,723	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	488,517	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica