

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	712,907	40,573	18,293	48.5	30.8
Centro Operacional Chinchá	332,289	19,647	8,323	NA	27.3
City Gate de Independencia	38,317	5,257	0	36.8	18.9
Total Distribuido	1,083,513	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,849	2,194	135	3.7	22.1
Centro Operacional Chinchá	PE	5,112	392	100	3.6	31.8
	AC	294,328	19,647	8,323	16.9	27.3
Centro Operacional Pisco	PE	22,984	1,727	571	4.2	32.6
	AC	130,359	11,172	1,019	16.7	33.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	36,840	2,905	38	4.2	24.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,380	4,729	0	5.3	32.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,524	86	0	4.1	24.0
City Gate Ica	PE	5	3	0	4.1	37.2
	AC	135,147	12,796	816	16.6	29.5
City Gate Nasca	PE	2,009	265	13	3.9	30.4
	AC	44,450	2,641	14	16.2	21.2
City Gate Marcona	PE	1,181	56	13	3.3	32.0
Troncal H-P ⁴	AC	224,710	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	57,262	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	40,057	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	38,317	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,950	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,480	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,988	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,128	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,721	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	645,978	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica