

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	635,425	34,481	15,509	47.1	32.1
Centro Operacional Chinchá	334,620	18,036	9,104	NA	25.8
City Gate de Independencia	23,477	5,229	0	36.9	34.9
Total Distribuido	993,522	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,465	1,362	135	3.7	21.4
Centro Operacional Chinchá	PE	3,175	225	100	3.6	31.8
	AC	311,980	18,036	9,104	16.9	25.8
Centro Operacional Pisco	PE	10,628	848	241	4.3	31.5
	AC	140,631	10,675	743	16.7	33.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,804	2,607	38	4.2	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	33.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,681	92	0	4.2	23.0
City Gate Ica	PE	4	2	0	4.1	41.7
	AC	123,802	11,316	1,162	16.6	30.1
City Gate Nasca	PE	1,451	161	13	3.9	28.7
	AC	44,130	2,526	14	16.2	21.2
City Gate Marcona	PE	864	44	13	3.3	30.4
Troncal H-P ⁴	AC	247,524	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,892	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	23,477	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,857	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,509	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	182,815	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,677	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,865	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,768	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	577,539	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica