

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	729,384	39,266	18,792	48.4	32.9
Centro Operacional Chinchá	313,587	19,475	8,907	NA	30.9
City Gate de Independencia	18,533	5,301	0	37.1	34.0
Total Distribuido	1,061,504	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,882	2,446	135	3.7	21.6
Centro Operacional Chinchá	PE	5,399	345	100	3.6	32.1
	AC	275,306	19,475	8,907	16.9	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	21,561	1,689	620	4.3	28.8
	AC	103,688	12,521	1,074	16.7	30.7
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	37,805	2,998	38	4.2	23.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,899	4,645	0	5.3	31.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,411	92	0	4.2	22.0
City Gate Ica	PE	13	5	0	4.1	38.1
	AC	128,216	12,381	868	16.6	29.7
City Gate Nasca	PE	2,078	266	13	3.9	28.4
	AC	44,060	2,631	14	16.3	19.4
City Gate Marcona	PE	980	48	13	3.2	33.1
Troncal H-P ⁴	AC	237,312	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,689	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	100,672	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	18,533	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,964	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,522	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	174,076	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,622	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,629	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,629	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	632,529	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica