

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/05/2025

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	664,789	32,865	9,922	49.4	33.7
Centro Operacional Chinchá	288,741	17,853	9,322	NA	31.5
City Gate de Independencia	13,700	5,279	0	36.9	30.5
<b>Total Distribuido</b>	967,230	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 35,348	2,623	135	3.7	21.3
Centro Operacional Chinchá	PE 6,326	392	100	3.6	23.3
	AC 247,067	17,853	9,322	16.9	31.5
Centro Operacional Pisco	PE 24,297	1,833	678	4.3	35.1
	AC 113,315	12,693	1,577	16.8	31.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 38,699	3,125	38	4.2	23.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE 16,406	4,811	0	5.3	29.1
Estación de Distrito de Paracas	PE 1,499	91	0	4.1	20.3
City Gate Ica	PE 19	7	0	4.1	35.2
	AC 128,463	13,438	1,000	16.6	29.0
City Gate Nasca	PE 2,088	275	13	3.9	30.5
	AC 44,055	2,636	14	16.2	19.7
City Gate Marcona	PE 1,102	56	13	3.3	30.1
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 236,095	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 58,780	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	13,700	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,152	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,238	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	171,132	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,553	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,874	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,282	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	546,328	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

## Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica