

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	631,236	37,618	16,671	48.9	34.6
Centro Operacional Chinchá	270,889	19,253	5,624	NA	32.2
City Gate de Independencia	0	0	0	37.6	36.3
Total Distribuido	902,125	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,631	2,503	135	3.7	21.7
Centro Operacional Chinchá	PE	5,320	305	100	3.6	32.9
	AC	230,938	19,253	5,624	16.9	32.2
Centro Operacional Pisco	PE	22,097	1,589	523	4.3	30.8
	AC	62,234	10,643	735	16.8	32.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,318	3,070	38	4.2	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,755	4,726	0	5.3	35.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,505	91	0	4.1	22.5
City Gate Ica	PE	15	5	0	4.1	40.3
	AC	126,259	10,697	977	16.7	29.6
City Gate Nasca	PE	2,009	264	13	3.9	31.4
	AC	44,254	2,642	14	16.3	20.7
City Gate Marcona	PE	965	53	13	3.2	31.0
Troncal H-P ⁴	AC	227,079	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,483	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	35,263	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,975	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,228	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,360	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,656	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,609	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,353	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	497,944	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica