

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	612,414	46,130	895	49.1	31.0
Centro Operacional Chinchá	211,223	14,821	5,918	NA	30.9
City Gate de Independencia	0	0	0	37.2	32.6
Total Distribuido	823,637	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	17,286	1,684	143	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	2,267	240	65	3.7	29.2
	AC	191,670	14,821	5,918	17.0	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	19,128	1,362	471	4.3	30.2
	AC	106,914	10,006	771	16.8	31.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	27,898	2,462	54	4.2	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	30.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,655	83	0	4.1	21.0
City Gate Ica	PE	8,404	506	241	4.2	29.5
	AC	97,118	11,057	776	16.6	29.9
City Gate Nasca	PE	1,848	214	12	3.9	26.5
	AC	25,606	2,502	10	17.3	39.3
City Gate Marcona	PE	627	27	15	3.7	25.3
Troncal H-P ⁴	AC	212,211	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,582	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	72,424	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,396	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,032	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	25,706	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	51,652	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	52,670	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	491,181	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica