

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/05/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	573,903	33,204	14,410	49.7	29.1
Centro Operacional Chinchá	296,197	18,627	7,239	NA	32.7
City Gate de Independencia	0	0	0	37.1	18.0
Total Distribuido	870,100	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,274	2,563	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	6,798	397	100	3.6	20.5
	AC	255,125	18,627	7,239	16.9	32.7
Centro Operacional Pisco	PE	23,216	1,823	547	4.3	26.1
	AC	87,635	10,297	1,499	16.8	30.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	26,418	2,543	38	4.2	22.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,362	4,627	0	5.3	18.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,763	80	0	4.2	18.7
City Gate Ica	PE	9,056	568	251	4.2	28.4
	AC	134,961	12,271	505	16.7	29.1
City Gate Nasca	PE	2,164	279	13	3.9	27.2
	AC	44,591	2,642	14	17.3	17.8
City Gate Marcona	PE	1,159	57	13	3.2	29.8
Troncal H-P ⁴	AC	220,025	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,119	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,665	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,454	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,632	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,053	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,700	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,844	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	520,319	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica