

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/10/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	571,429	42,052	4,225	51.0	28.7
Centro Operacional Chinchá	191,790	13,017	3,524	NA	32.6
City Gate de Independencia	0	0	0	44.3	33.8
Total Distribuido	763,219	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	28,248	2,540	135	3.7	18.5
Centro Operacional Chinchá	PE	9,032	509	100	3.6	31.7
	AC	154,510	13,017	3,524	17.0	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	22,830	1,622	574	4.4	27.6
	AC	945	2,306	675	16.8	29.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,986	2,784	38	4.2	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	19,825	5,152	0	5.3	31.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,803	105	0	4.0	22.6
City Gate Ica	PE	9,884	508	276	4.2	35.6
	AC	164,455	12,937	3,058	16.7	36.1
City Gate Nasca	PE	2,193	276	13	3.7	32.8
	AC	44,809	2,674	14	15.9	26.7
City Gate Marcona	PE	968	57	13	4.0	35.4
Troncal H-P ⁴	AC	184,095	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,748	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	37,890	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,362	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,514	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,203	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,481	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,384	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	61,315	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	403,959	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica