

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	579,671	40,586	1,811	51.8	28.4
Centro Operacional Chinchá	97,894	6,948	3,480	NA	32.6
City Gate de Independencia	0	0	0	40.2	34.1
Total Distribuido	677,565	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,517	1,561	135	3.7	17.3
Centro Operacional Chinchá	PE	8,320	654	100	3.7	30.9
	AC	69,057	6,948	3,480	16.9	32.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,124	1,118	207	4.4	27.6
	AC	113	1,298	297	16.9	24.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	29,678	2,350	38	4.2	19.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.9	31.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,107	130	0	4.1	20.7
City Gate Ica	PE	9,062	459	308	4.2	29.0
	AC	93,213	10,338	947	16.7	28.9
City Gate Nasca	PE	1,854	229	13	3.7	26.7
	AC	44,889	2,636	14	17.1	17.3
City Gate Marcona	PE	1,010	58	13	3.7	27.9
Troncal H-P ⁴	AC	219,363	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,065	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	111,194	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,502	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,463	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,812	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,593	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	46,094	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	140	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	378,961	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Carlos Yañez Q.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica