

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	468,143	32,329	2,139	51.8	28.7
Centro Operacional Chinchá	169,228	10,850	5,925	NA	31.9
City Gate de Independencia	0	0	0	41.2	37.5
Total Distribuido	637,371	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	35,523	2,634	135	3.7	17.1
Centro Operacional Chinchá	PE	12,745	738	100	3.6	30.4
	AC	120,960	10,850	5,925	16.9	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	18,879	1,421	428	4.3	28.6
	AC	1,401	1,833	526	16.9	25.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,646	2,760	38	4.2	20.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,313	3,945	0	5.0	35.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,836	116	0	4.1	22.0
City Gate Ica	PE	9,137	500	282	4.2	29.2
	AC	132,578	13,587	1,424	16.6	28.6
City Gate Nasca	PE	2,111	259	13	3.7	26.4
	AC	44,963	2,656	14	17.1	16.9
City Gate Marcona	PE	957	50	13	3.5	30.8
Troncal H-P ⁴	AC	217,297	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,270	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,828	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,495	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	156,727	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,658	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,538	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	29,876	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	329,495	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamateambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica