

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	492,073	31,625	1,913	51.1	27.2
Centro Operacional Chinchá	187,560	9,928	6,450	NA	33.3
City Gate de Independencia	0	0	0	42.9	16.8
Total Distribuido	679,633	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,007	2,526	135	3.7	16.5
Centro Operacional Chinchá	PE	8,929	637	100	3.6	22.4
	AC	145,624	9,928	6,450	16.9	33.3
Centro Operacional Pisco	PE	23,035	1,702	592	4.4	24.4
	AC	1,837	2,062	654	16.9	25.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,014	2,974	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,953	3,507	0	5.0	25.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,970	124	0	4.2	19.2
City Gate Ica	PE	9,610	528	293	4.2	27.5
	AC	124,294	11,832	749	16.6	28.0
City Gate Nasca	PE	2,225	287	13	3.7	28.1
	AC	45,010	2,683	14	17.1	16.4
City Gate Marcona	PE	1,117	70	13	3.3	28.4
Troncal H-P ⁴	AC	205,099	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,911	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,411	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,514	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,725	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,854	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	49,041	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	332,138	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamateambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica