

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	521,541	31,736	1,761	49.3	28.0
Centro Operacional Chinchá	193,152	11,342	6,833	NA	33.9
City Gate de Independencia	0	0	0	46.2	30.6
Total Distribuido	714,693	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,524	2,672	135	3.7	16.5
Centro Operacional Chinchá	PE	11,524	662	100	3.6	24.3
	AC	143,104	11,342	6,833	17.0	33.9
Centro Operacional Pisco	PE	23,608	1,824	640	4.4	24.8
	AC	1,798	2,117	714	16.9	25.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	32,859	2,884	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	15,771	3,754	0	4.9	26.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,070	136	0	4.1	19.0
City Gate Ica	PE	9,358	512	301	4.2	28.7
	AC	129,694	11,177	852	16.7	28.9
City Gate Nasca	PE	2,228	279	13	3.7	30.4
	AC	44,817	2,685	14	17.1	17.1
City Gate Marcona	PE	1,176	57	13	3.3	33.1
Troncal H-P ⁴	AC	233,072	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	31,556	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,361	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,000	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,836	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,505	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,829	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,582	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	339,046	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamateambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica