

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	610,518	39,120	3,388	48.5	26.9
Centro Operacional Chinchá	188,545	11,603	5,867	NA	33.4
City Gate de Independencia	0	0	0	47.4	31.0
Total Distribuido	799,063	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	37,068	2,707	135	3.7	16.7
Centro Operacional Chinchá	PE	8,577	534	100	3.6	26.8
	AC	142,900	11,603	5,867	17.0	33.4
Centro Operacional Pisco	PE	23,992	1,841	547	4.4	26.2
	AC	1,829	2,177	607	16.9	26.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	35,158	2,838	38	4.2	19.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,425	3,683	0	4.9	27.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,173	145	0	4.1	18.5
City Gate Ica	PE	9,543	519	271	4.2	27.7
	AC	130,418	12,558	1,211	16.6	28.6
City Gate Nasca	PE	2,158	269	13	3.7	26.2
	AC	44,849	2,666	14	17.1	18.3
City Gate Marcona	PE	1,110	55	13	3.3	28.0
Troncal H-P ⁴	AC	234,287	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,767	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	51,808	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,632	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,054	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	167,886	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,519	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,681	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	47,371	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	415,920	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamateambo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica