

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	675,263	33,778	1,779	51.3	27.2
Centro Operacional Chinchá	179,795	12,425	6,145	NA	32.4
City Gate de Independencia	0	71	0	48.3	32.2
Total Distribuido	855,058	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,280	2,667	135	3.7	16.8
Centro Operacional Chinchá	PE	13,291	749	100	3.6	25.5
	AC	132,224	12,425	6,145	17.0	32.4
Centro Operacional Pisco	PE	22,208	1,690	264	4.4	23.8
	AC	44	1,807	329	16.9	21.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	33,785	2,858	38	4.2	20.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	14,769	3,906	0	4.9	28.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,883	121	0	4.1	19.7
City Gate Ica	PE	9,364	507	294	4.2	28.8
	AC	126,530	11,402	1,059	16.7	29.1
City Gate Nasca	PE	2,256	297	13	3.7	27.2
	AC	28,604	1,902	14	17.1	18.1
City Gate Marcona	PE	1,146	59	13	3.6	30.3
Troncal H-P ⁴	AC	218,803	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,070	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	163,800	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,373	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,525	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	165,980	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	28,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,291	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,422	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	464,819	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica