

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/09/2025

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	503,391	31,459	1,923	51.8	27.2
Centro Operacional Chinchá	234,801	11,969	8,197	NA	33.0
City Gate de Independencia	0	0	0	48.4	35.6
Total Distribuido	738,192	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	38,676	2,697	135	3.7	17.2
Centro Operacional Chinchá	PE	8,171	448	100	3.6	31.2
	AC	187,954	11,969	8,197	17.0	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	23,128	1,640	607	4.3	27.0
	AC	1,775	1,926	656	16.9	26.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	31,319	2,592	38	4.2	20.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	16,800	98	0	4.9	33.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,729	126	0	4.1	22.1
City Gate Ica	PE	8,995	488	301	4.2	28.9
	AC	126,874	12,055	979	16.7	28.5
City Gate Nasca	PE	2,244	285	13	3.7	29.4
	AC	44,199	2,689	14	17.1	23.6
City Gate Marcona	PE	1,071	49	13	3.6	32.5
Troncal H-P ⁴	AC	228,687	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,335	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,211	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,461	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	162,285	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,886	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,566	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,012	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	336,537	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa, Minsur y Mamatenbo
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica