

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/04/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	685,436	51,422	6,807	51.4	34.9
Centro Operacional Chinchá	299,375	17,132	8,263	NA	35.2
City Gate de Independencia	22,340	5,329	0	34.8	37.7
<b>Total Distribuido</b>	<b>1,007,151</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,275	1,702	143	3.7	24.0
Centro Operacional Chinchá	PE	1,270	133	51	3.6	38.9
	AC	278,830	17,132	8,263	16.9	35.2
Centro Operacional Pisco	PE	11,427	940	255	4.3	33.2
	AC	117,347	9,897	838	16.9	32.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	34,821	2,752	54	4.3	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	38.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,336	107	0	3.9	26.8
City Gate Ica	PE	2,362	220	44	4.2	25.5
	AC	113,611	10,850	849	16.7	23.5
City Gate Nasca	PE	1,794	214	12	3.8	33.6
	AC	43,849	2,614	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	665	44	15	3.4	33.0
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	161,534	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	27,755	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	168,934	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	22,340	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	2,531	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,819	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,447	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,634	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,356	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	639,024	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:  
  
 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica