

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	447,480	45,924	4,849	52.6	26.1
Centro Operacional Chinchá	218,911	37,646	4,568	NA	31.1
City Gate de Independencia	127,078	6,459	4,237	33.8	22.1
Total Distribuido	793,469	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	39,131	2,636	135	3.7	20.4
Centro Operacional Chinchá	PE	6,900	440	51	3.5	32.4
	AC	172,880	37,646	4,568	16.6	31.1
Centro Operacional Pisco	PE	4,871	562	8	4.2	26.9
	AC	0	1,935	700	16.9	35.1
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,741	1,281	609	4.2	22.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,969	3,530	38	4.2	20.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,245	3,595	0	5.3	34.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,694	110	0	3.9	23.9
City Gate Ica	PE	496	102	8	4.2	40.5
	AC	124,627	14,342	730	16.8	25.1
City Gate Nasca	PE	2,410	306	13	3.7	33.6
	AC	43,890	2,709	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,065	65	13	3.8	35.7
Troncal H-P ⁴	AC	217,267	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	65,951	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,078	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,479	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	5,966	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,016	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,530	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,448	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	81,298	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	353,399	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica